海南省城镇供水企业水质检测

水质常规日检验报告

检测日期：　　2023年09月27日

单位：　三亚环境检测技术服务有限公司　　报出日期：　　2023年09月27日

样品名称：原水、出厂水					取样日期：　2023年9月27日								取样地点：东部水厂					
项目 结果 样品编号		1 二氧化氯 mg/L	2 游离氯 mg/L	3 色度 （度）	4 浑浊度 （NTU）	5 臭和味	6 肉眼可见物	7 pH	8 高锰酸盐指数 mg/L	9 氨 mg/L	10 氨氮 mg/L	11 菌落总数 CFU/ml	12 总大肠菌群 MPN/270ml	13 粪大肠菌群 MPN/L	14 大肠埃希氏菌 MPN/270ml	15 铁 mg/L	16 锰 mg/L
230927YS01	东部原水	-	-	25	54.3	无异臭、异味	有少许异物	7.65	4.80	-	0.290		-		-	<0.10	<0.03
230927CC01	东部出厂水	0.29	0.40	<5	0.175	无异臭、异味	无	7.07	1.04	0.05	-			-		<0.10	<0.03
GB3838-2002（Ⅲ）								6～9	≤6		≤1.0			10000		≤0.3	≤0.1
GB/T5749-2022		0.1～0.8	0.3～2	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5～8.5	≤3	≤0.5		≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1
检验依据		《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2023)					说明：1.采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯与游离氯两项指标应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。 2.因微生物（菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌）一到两天后才能出具结果，故不在表中列出。								